



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu


Dział Laboratoryjny

ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole

Oddział Laboratoryjny w Kędzierzynie-Koźlu

47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 14

tel./fax 77 482-65-50 (51) e-mail: labkozle@wsseopole.pl



AB 519

Sprawozdanie cząstkowe nr **236.3/W/S/OKK/21** z badań próbki wody

ZLECENIODAWCA	DOKUMENT
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 48-120 Baborów, ul. Krakowska 1	Stała umowa z klientem

Informacje pochodzące od Zleceniodawcy	RODZAJ PRÓBKII	woda do spożycia przez ludzi		
	POCHODZENIE PRÓBKII	Ekoplön		
	PRÓBKOBIORCA	Mateusz Burban		
	METODA POBRANIA PRÓBKII	według normy PN EN ISO 19458:2007		
	POWÓD POBRANIA	zlecenie		
	PRÓBKA POBRANA	23-06-2021 r.		
STAN PRÓBKII W CHWILI PRZYJĘCIA	bez zastrzeżeń	PRÓBKA DOSTARCZONA	23-06-2021 r.	
BADANIA ROZPOCZĘTO	23-06-2021 r.	BADANIA ZAKOŃCZONO	26-06-2021 r.	
KOD PRÓBKII	728	NUMER SPRAWY: OKK.9052.7.2.2021.JB		

WYNIKI BADAŃ

BADANE PARAMETRY	JEDNOSTKA	METODA BADAŃ	WYNIK BADANIA	NIEPEWNOŚĆ <sup>1/</sup>	WARTOŚĆ PARAMETRYCZNA <sup>2/</sup>	STWIERDZENIE ZGODNOŚCI
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ° C po 72 h inkubacji <sup>AE</sup>	jtk/1 ml	PN-EN ISO 6222:2004 Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	Nie wykryto	---	bez nieprawidłowych zmian <sup>2/1</sup>	bez stwierdzenia

Sprawozdanie zawiera wyniki parametrów/cech badanych akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji, nr akredytacji AB 519.

<sup>AE</sup> parametr/cecha badana akredytowany w ramach zakresu elastycznego.

**Stwierdzenie zgodności z wymaganiami:**

Stwierdzenie zgodności zostało określone w stosunku do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294);

Stwierdzenie zgodności odnosi się tylko do tych parametrów/cech badanych dla których wartość parametryczna została określona w sposób liczbowy;

W kolumnie „Stwierdzenie zgodności” zapis „bez stwierdzenia” oznacza, że nie dokonano stwierdzenia zgodności wg wymagań Zleceniodawcy ze względu na brak określenia parametrów/cech badanych w sposób liczbowy.

W kolumnie „Stwierdzenie zgodności” zapis „zgodny/niezgodny” oznacza, że dokonano stwierdzenia zgodności wg wymagań Zleceniodawcy.

Jeśli podawane jest stwierdzenia zgodności należy umieścić te zapisy na sprawozdaniu;

Podczas stwierdzania zgodności kierowano się zasadą:

- zasada akceptacji prostej – 50% ryzyko błędnej zgodności/niezgodności;
- zasada akceptacji z pasmem ochronnym – 2,5% ryzyko zgodności/niezgodności;
- zasada akceptacji warunkowej z pasmem ochronnym – 50% ryzyko błędnej zgodności/niezgodności;
- inne wymagania dotyczące zasady oceny zgodności podane przez Zleceniodawcę – brak określenia ryzyka (załącznik nr 2 do Zlecenia);

1/ Dla parametrów/cech badanych mikrobiologicznych niepewność podano jako przedział ufności (dolna i górna granica), określony wg PKN-ISO/TS 19036:2011. Dla parametrów/cech badanych fizykochemicznych oszacowano niepewność rozszerzoną dla współczynnika rozszerzenia k=2 przy prawdopodobieństwie 95%. Niepewność nie uwzględnia składowych dotyczących pobierania i transportu próbki;

2/ Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. – Dz.U. z 2017 r. poz. 2294;

2.1/ Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

- 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej;

- 200 jtk/1ml w kranie konsumenta;

jtk – jednostki tworzące kolonie.



Data sporządzenia sprawozdania cząstkowego: 28.06.2021 r.

Sprawozdanie cząstkowe nr 236.3/W/S/OKK/21 z badań próbki wody

**Informacje dodatkowe:**

1. Wyniki badania odnoszą się tylko i wyłącznie do otrzymanej próbki.
2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
3. W przypadku dostarczenia próbek przez Zleceniodawcę, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek.
4. W przypadku pobrania i dostarczenia próbek przez Zleceniodawcę, Laboratorium oświadcza, że wszystkie informacje zamieszczone w opisie sprawozdania uzyskane zostały na podstawie informacji Zleceniodawcy. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność tego opisu.
5. Zleceniodawcy przysługuje prawo reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

Niniejsze sprawozdanie sporządzono w 2 egz. z czego 1 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostaje w laboratorium.

OPRACOWAŁ:	AUTORYZOWAŁ:
<p>Młodszy Asystent  mgr Joanna Marek</p>	<p>Starszy Asystent  mgr Agnieszka Wantuła</p>

Koniec sprawozdania cząstkowego nr 236.3/W/S/OKK/21 z badań próbki wody